

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09b</b>	<b><u>Innervegger</u></b>				
<b>09b.25</b>	<b><u>Brannvegg av Leca 15 cm. min. pusset en side</u></b>				
<b>09b.25.1</b>	<b>NB2.2322142A (2018)</b> <b>MURT MASSIV VEGG</b> Areal ..... m <sup>2</sup> 1,0 <b>Murprodukt:</b> Lettklinkerblokk <b>Murproduktets trykkfasthet:</b> 3 MPa <b>Eksponeering:</b> Eksponeeringsklasse MX2 <b>Overflatebehandling:</b> – Med fuging side 1 – Til puss side 2 <b>Krav til kontroll:</b> Normal kontroll <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Veggykkelse:</i> 150 mm <i>Stein/blokk:</i> Leca Blokk <i>Mørtel:</i> Weber Murmørtel M5 <i>Fuge:</i> 10mm/F2 <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Leca Blokk 15 cm, Leca U-blokk 15 cm, Weber Murmørtel M5, Weber B20 c) <i>Utførelse</i> Blokkene mures med horisontale og vertikale fuger. Fulle fuger på side for puss og komprimerte fuger på side uten puss. d) <i>Toleranser</i> Toleranseklasse RC	m <sup>2</sup>	1,0		
<b>09b.25.2</b>	<b>NE1.1113 (2018)</b> <b>UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE FLATER</b> Areal ..... m <sup>2</sup> 1,0 <b>Bygningsdel:</b> Vegg <b>Underlag:</b> Lettklinkerbetong <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca Blokk <i>Tiltak:</i> Fylling av åpne sår og stussfuger <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	1,0		
Sum denne side:					0,00

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.25.3	<p><b>NE2.11231388531A (2018)</b>  <b>PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER</b>  Areal .....</p> <p><b>Bygningsdel:</b> Vegg  <b>Eksponeering:</b> Eksponeeringsklasse MX2  <b>Underlag:</b> Lettklinkerbetong  <b>Grunningssjikt:</b> Grovgrunning  <b>Mellomsjikt:</b> Uten  <b>Sluttpuss:</b> Finpuss  <b>Pussoverflate:</b> Finkornet</p> <p><i>Lokalisering:</i> En side av vegg  <i>Underlaget:</i> Leca Blokk  <i>Pusstykkelse:</i> 12 - 15 mm  <i>Pussmørtel:</i> Weberbase KC 50/50 og Weberbase 138 Tynnpuss  <i>Armering:</i> Ikke relevant  <i>Utførelse:</i> Standard for produkt  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i>  Leca 20 cm blokk, Weberbase KC 50/50 og Weberbase 138 Tynnpuss</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  Grov puss av Weberbase KC 50/50 trekkes på med stålbrett i 10-12 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Weberbase 138 Tynnpuss trekkes på med stålbrett i 2-3 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse.</p> <p>d) <i>Toleranser</i>  Toleranseklasse RC</p>	m <sup>2</sup>	1,0		
09b.25.4	<p><b>TB2.52419 (2018)</b>  <b>MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE</b>  <b>INNVENDIG</b>  Areal .....</p> <p><b>Konstruksjon:</b> Vertikal veggflate  <b>Behandling:</b> 2 strøk maling</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning  <i>Underlag:</i> Ferdig pusset vegg  <i>Materialer:</i> Interiørmaling  <i>Farge:</i> Standard for produkt  <i>Glanstall:</i> Standard for produkt  <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Standard for produkt  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	1,0		
				Sum denne side:	0,00
				Sum Kapittel 09b:	0,00

## Innholdsfortegnelse

09b Innervegger .....	09b - 1
09b.25 Brannvegg av Leca 15 cm. min. pusset en side.....	09b - 1