

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b	<u>Innervegger</u>				
09b.19	<u>Leca Basicblokk 20 cm</u>				
09b.19.1	<p>NB2.2322412A (2018) MURT MASSIV VEGG</p> <p>Lengde..... m 1,0</p> <p>Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 3 MPa Eksposering: Eksposeringsklasse MX2 Overflatebehandling: Til puss begge sider Krav til kontroll: Normal kontroll</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Veggtykkelse:</i> 200 mm <i>Stein/blokk:</i> Leca Basicblokk 20 cm <i>Mørtel:</i> Weber Murmørtel M5 <i>Fuge:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i> Leca Basicblokk 20 cm, Leca Basic Hjørneblokk 20 cm, Leca Basic U-blokk 20 cm, Weber Murmørtel M5, Leca Fugearmering, Leca U-blokkarmering og Weber B20 Tørrbetong.</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Blokkene mures knas med not og fjær. Det brukes Leca Basic Mørtelkasse 20 cm. 2 stk. Leca Fugearmering innlagt i hver annen fuge fra og med første skift over fundament/gulv. Over åpninger og øverste skift skal det mures med U-blokkskift. U-blokkskiftet armeres med U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20 Tørrbetong.</p>	m	1,0		
09b.19.2	<p>NE1.1113 (2018) UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE FLATER</p> <p>Areal m² 1,0</p> <p>Bygningsdel: Vegg Underlag: Lettklinkerbetong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca Basicblokk 20 cm <i>Tiltak:</i> Fylling av sår og åpne stussfuger <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1,0		
Sum denne side:					0,00

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.19.3	<p>NE2.11231388531A (2018) PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER Areal</p> <p>Bygningsdel: Vegg Eksponeering: Eksponeeringsklasse MX2 Underlag: Lettklinkerbetong Grunningssjikt: Grovgrunning Mellomsjikt: Uten Sluttpuss: Finpuss Pussoverflate: Finkornet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca Basicblokk 20 cm <i>Pusstykkelse:</i> 12 - 15 mm <i>Pussmørtel:</i> Weberbase KC 50/50 og Weberbase 138 Tynnpuss <i>Armering:</i> Ikke relevant <i>Utførelse:</i> Standard for produkt <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Grov puss av Weberbase KC 50/50 trekkes på med stålbrett i 8-10 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Weberbase 138 Tynnpuss trekkes på med stålbrett i 2-3 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse.</p>	m ²	1,0		
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 09b:					0,00

Innholdsfortegnelse

09b Innervegger	09b - 1
09b.19 Leca Basicblokk 20 cm	09b - 1