

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09b</b>	<b><u>Innervegger</u></b>				
<b>09b.21</b>	<b><u>Leca Finblokk 15 cm, en side fuget, en side pusset</u></b>				
<b>09b.21.1</b>	<p><b>NB2.2332142A (2018)</b>  <b>MURT MASSIV VEGG</b>  Areal .....</p> <p><b>Murprodukt:</b> Lettklinkerblokk  <b>Murproduktets trykkfasthet:</b> 4 MPa  <b>Eksponeering:</b> Eksponeeringsklasse MX2  <b>Overflatebehandling:</b> – Med fuging side 1 – Til puss side 2  <b>Krav til kontroll:</b> Normal kontroll</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning  <i>Veggykkelse:</i> 150 mm  <i>Stein/blokk:</i> Leca Finblokk 15 cm  <i>Mørtel:</i> Weber Murmørtel M5  <i>Fuge:</i> 10 mm/F2</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i>  Leca Finblokk 15 cm, Weber Murmørtel M5, Leca Fugearmering og Leca U-blokkarmering</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  Veggen mures med rett side på den siden som skal pusses. Det skal mures med fulle ligge- og stussfuger. 1 stk. Leca Fugearmering innlagt i hver annen fuge fra og med første skift over fundament/gulv. Over åpninger og øverste skift skal det mures et sammenhengende U-blokkskift. Ublokkskiftet armeres med U-blokkarmering og utstøpes med Weber B20.</p> <p>d) <i>Toleranser</i>  Toleranseklasse RB</p>	m <sup>2</sup>	1,0		
Sum denne side:					0,00

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.21.2	<p><b>NE2.11231388531A (2018)</b>  <b>PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER</b>  Areal .....</p> <p><b>Bygningsdel:</b> Vegg  <b>Eksponeering:</b> Eksponeeringsklasse MX2  <b>Underlag:</b> Lettklinkerbetong  <b>Grunningssjikt:</b> Grovgrunning  <b>Mellomsjikt:</b> Uten  <b>Sluttpuss:</b> Finpuss  <b>Pussoverflate:</b> Finkornet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning  <i>Underlaget:</i> Leca Finblokk 15 cm  <i>Pusstykkelse:</i> 3 - 5 mm  <i>Pussmørtel:</i> Weberbase 1368Tynnpuss  <i>Armering:</i> Ikke relevant  <i>Utførelse:</i> Standard for produkt  <i>Andre krav:</i></p> <p>b) <i>Materialer</i>  Weberbase 138 Tynnpuss</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  Weberbase 138 Tynnpuss trekkes på med stålbrett i 3-5 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse</p> <p>d) <i>Toleranser</i>  Toleranseklasse RB</p>	m <sup>2</sup>	1,0		
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 09b:					0,00

## Innholdsfortegnelse

09b Innervegger .....	09b - 1
09b.21 Leca Finblokk 15 cm, en side fuget, en side pusset .....	09b - 1