

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>09b</b>	<b><u>Innervegger</u></b>				
<b>09b.38</b>	<b><u>Leca Lydblokk 25 cm</u></b>				
<b>09b.38.1</b>	<b>NB2.2342412A (2018)</b> <b>MURT MASSIV VEGG</b> Areal ..... <b>Murprodukt:</b> Lettklinkerblokk <b>Murproduktets trykfasthet:</b> 8 MPa <b>Eksponeering:</b> Eksponeeringsklasse MX2 <b>Overflatebehandling:</b> Til puss begge sider <b>Krav til kontroll:</b> Normal kontroll  <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Veggtykkelse:</i> 250 mm <i>Stein/blokk:</i> Leca Lydblokk 25 cm <i>Mørtel:</i> Weber Murmørtel M5 <i>Fuge:</i> 10 mm/F5  <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Leca Lydblokk, Weber Murmørtel M5, Leca Fugearmering c) <i>Utførelse</i> Blokkene mures med fulle ligge- og stussfuger. Blokkene mures med skifthyde 17,5 cm + fuge. 2 Stk. Leca Fugearmering, ubehandlet, innlagt i hver annen fuge fra og med første skift over fundament/gulv. Glide-, tetningsskikt og forankring utføres iht. tegning.	m <sup>2</sup>	1,0		
<b>09b.38.2</b>	<b>NE1.1113 (2018)</b> <b>UTBEDRING AV UNDERLAGET – STORE FLATER</b> Areal ..... <b>Bygningsdel:</b> Vegg <b>Underlag:</b> Lettklinkerbetong <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Underlaget:</i> Leca blokk <i>Tiltak:</i> Fylling av sår og åpne stussfuger <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	1,0		
Sum denne side:					0,00

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09b.38.3	<p><b>NE2.11231388531A (2018)</b>  <b>PUSSKONSTRUKSJON – STORE FLATER</b>  Areal .....</p> <p><b>Bygningsdel:</b> Vegg  <b>Eksponeering:</b> Eksponeeringsklasse MX2  <b>Underlag:</b> Lettklinkerbetong  <b>Grunningssjikt:</b> Grovgrunning  <b>Mellomsjikt:</b> Uten  <b>Sluttpuss:</b> Finpuss  <b>Pussoverflate:</b> Finkornet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning  <i>Underlaget:</i> Leca Lydblokk 25 cm  <i>Pusstykkelse:</i> 12 - 15 mm  <i>Pussmørtel:</i> Weberbase KC 50/50 og Weberbase 138  Tynnpuss  <i>Armering:</i> Ikke relevant  <i>Utførelse:</i> Standard for produkt  <i>Andre krav:</i>  c) <i>Utførelse</i>  Grov puss av Weberbase K/C 5050 trekkes på med stålbrett i 10-12 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Weberbase 138 Tynnpuss trekkes på med stålbrett i 2-3 mm tykkelse, støtes av og skures sammen med brett. Filses til ønsket utførelse. Begge sider medregnes i prisen.</p>	m <sup>2</sup>	1,0		
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 09b:					0,00

## Innholdsfortegnelse

09b Innervegger .....	09b - 1
09b.38 Leca Lydblokk 25 cm.....	09b - 1